

那社協第 428 号
令和 5 年 8 月 17 日

総合福祉センター近隣住民の皆様へ

社会福祉法人
那覇市社会福祉協議会
会長 川満正人



那覇市総合福祉センターにおける泡消火剤流出事故の対応について

残炎の候、時下ますますご清祥のことと存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、マスコミの報道にありますように7月17日（月）に本センターの泡消火剤の流出事故がございました。流出後の対応については、同消化剤が含まれた排水を一時的に貯水し、法令に基づく適切な方法により処置すべく那覇市福祉部及び環境部と連携し協議を進めて参りました。

7月28日（金）には専門業者により貯水した水の回収及び総合福祉センター地下駐車場等の洗浄作業を行い、泡消火剤が含まれた排水等の除去を完了しております。

引き続き、消火機器の再整備について協議検討しており、今後も皆様が安心して利用できる総合福祉センターの環境づくりに取り組んで参ります。

社会福祉法人那覇市社会福祉協議会（福祉施設課）

担当：高野大秋（たかねひろあき）

TEL：098-859-0099

FAX：098-859-0277